



Advies inzake de veiligheid en de brandveiligheid bij de organisatie van evenementen met tenten en kraampjes

1 Veiligheidseisen inzake de inplanting en toegangswegen

- 1.1 De ruimte rond de tent(en) en eventuele andere tijdelijke constructies moet steeds een vrije doorgang zonder obstakels waarborgen van 4 meter. Deze ruimte is bestemd voor de evacuatie van de aanwezigen en om een tussenkomst van de hulpdiensten mogelijk te maken. In akkoord met de brandweer kan deze ruimte versmald worden.
- 1.2 Binnen deze vrije doorgang mogen geen verkooppunten, voertuigen, toiletvoorzieningen, bevestigingspunten van spantouwen, noch andere hindernissen opgesteld staan.
- 1.3 De toegangswegen worden bepaald in akkoord met de brandweer, volgens de leidraad hierna beschreven.
- 1.4 De voertuigen van de brandweer moeten ten minste tot op 60 meter van één zijde van de tenten en tijdelijke constructies kunnen naderen. Daartoe moeten de voertuigen beschikken over een toegangsmogelijkheid en opstelplaats ofwel op de berijdbare rijweg van de openbare weg, ofwel via een bijzonder toegangsweg vanaf de openbare weg.
- 1.5 Indien de toegang moet geschieden via een bijzondere toegangsweg vanaf de berijdbare rijweg van de openbare weg moet er overlegd worden met de brandweer over het juiste tracé, hierbij kunnen volgende richtlijnen gehanteerd worden:
 - minimale vrije breedte: 4 m, echter 8 m indien de weg doodloopt;
 - minimale draaistraal: 11 m aan de binnenkant en 15 m aan de buitenkant;
 - minimale vrije hoogte: 4 m;
 - maximale helling: 6 %;
 - draagvermogen: derwijze dat de voertuigen, zonder verzinken, met een maximale asbelasting van 13 ton er kunnen rijden en stilstaan, zelfs als ze het terrein vervormen.
- 1.6 De organisator zorgt voor voldoende parking voor auto's en fietsen alsook voor het ordentelijk parkeren van deze voertuigen.

2 Veiligheidseisen inzake de materialen gebruikt voor de opbouw van de tijdelijke constructies

- 2.1 De tijdelijke constructies zoals tenten dienen voor de zeilen en doeken te beschikken over een attest of technische fiche van de brandklasse (reactie bij brand klasse A2 of beter volgens bijlage 5 van de basisnormen of overeenstemmend).

3 Veiligheidseisen inzake de evacuatie van de tenten

- 3.1 De tent moet minimum een uitgang en een nooduitgang hebben. Indien de bezetting in de tent meer dan 500 personen bedraagt, dienen minimaal 2 + N uitgangen/nooduitgangen te worden voorzien waarbij N het geheel getal is onmiddellijk groter dan de deling door 1000 van de maximale bezetting.
- 3.2 De uitgangen van de tent moeten verder zodanig verdeeld zijn dat er vanuit gelijk welke plaats in de tent nooit meer dan 30 meter moet afgelegd worden om een rechtstreekse uitgang te bereiken. In de open lucht van het evenemententerrein wordt elke uitgang binnen de 60 meter zo gelijkmatig mogelijk gespreid.
- 3.3 Iedere uitgang van de tent moet minstens 80 cm breed zijn. De totale breedte van de uitgangen is minstens gelijk aan, in centimeter uitgedrukt, het maximaal aantal aanwezigen.
- 3.4 De vereiste breedte van iedere uitgang van de tent moet in de hoogte over minstens 2 meter volledig gevrijwaard blijven zonder enige hindernis.
- 3.5 Spantouwen en hun bevestigingspunten mogen de evacuatie niet hinderen. Tentharingen dienen afgedekt te worden met zachte materialen waar deze de evacuatie kunnen hinderen.
- 3.6 De plaats van elke uitgang en nooduitgang in de tent moet aangegeven zijn door reddingsborden. De verlichting van de reddingsborden wordt zowel door de normale elektrische verlichting als door de veiligheidsverlichting verzekerd.

4 Veiligheidseisen inzake de evacuatie van het evenemententerrein

- 4.1 Het openluchterrein moet minimum een uitgang en een nooduitgang hebben. Indien de bezetting van het terrein meer dan 500 personen bedraagt, dienen minimaal 2 + N uitgangen/nooduitgangen te worden voorzien waarbij N het geheel getal is onmiddellijk groter dan de deling door 1000 van de maximale bezetting.
- 4.2 In de open lucht van het evenemententerrein is elke nooduitgang minimum 2 meter breed.
- 4.3 De deuren van de uitgangen en de nooduitgangen moeten openen in de richting van de ontruiming.

- 4.4 Elke uitgang en nooduitgang moet vlot kunnen geopend worden. Hekwerken op wieltjes al dan niet vastgezet met kabelbinders, of tentflappen met lichte knoop kunnen toegestaan worden indien er permanent toezicht wordt uitgeoefend door toedoen van de organisator.
- 4.5 De tafels en stoelen, en in de open lucht andere opstellingen, moeten zodanig opgesteld worden dat de doorgangen naar de uitgangen, nooduitgangen en brandblustoestellen volledig vrij blijven.
- 4.6 De plaats van elke uitgang en nooduitgang op het terrein moet aangegeven zijn door reddingsborden. De verlichting van de reddingsborden wordt zowel door de normale elektrische verlichting als door de veiligheidsverlichting verzekerd. Op het terrein kan een uitzondering worden toegestaan omwille van bijvoorbeeld voldoende openbare of alternatieve verlichting.

5 Veiligheidseisen inzake de elektrische installaties

- 5.1 Alle verlichting moet op een veilige wijze worden opgehangen (voldoende afstand ten opzichte van o.a. het tentzeil of lichte wanden, eventuele versieringen, enz...en stabiele ophangpunten hebben) zodat geen brand of ander gevaar kan ontstaan.
- 5.2 Indien de openbare verlichting onvoldoende is, moet buiten de tent(en) gezorgd worden voor verlichtingspunten nabij de uitgangen en nooduitgangen.
- 5.3 De gehele elektrische installatie dient te voldoen aan de voorschriften van de geldende wettelijke en reglementaire teksten, evenals aan het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI). Dit dient gestaafd door een proces-verbaal van een EDTC dat een controle uitvoert ter plaatse vlak na definitieve opstelling.

6 Veiligheidseisen inzake verwarmingsinstallaties en bak-, braad- en kooktoestellen

- 6.1 In verband met de verwarmingsinstallaties moeten alle nodige veiligheidsmaatregelen worden genomen om oververhitting, ontploffing en brand te voorkomen. De afvoerkokers voor verbrandingsgassen moeten grondig geïsoleerd worden zodat zij geen brandgevaar opleveren.
- 6.2 Inwendige verbrandingsmotoren, warmeluchtgeneratoren evenals de brandstofvoorraad (in metalen recipiënten) moeten op een veilige plaats ondergebracht worden, buiten de tent en buiten de andere tijdelijke inrichtingen, op een afstand van ten minste 1 meter van de buitenwand.
- 6.3 De aanwezigheid van verplaatsbare verwarmingstoestellen, recipiënten met vloeibaar gemaakte brandbare, brandbevorderende of giftige gassen, brandbare vloeistoffen en licht brandbare vaste stoffen, is verboden in de tent en in andere tijdelijke inrichtingen.

- 6.4 Het gebruik van verwarmings- of kooktoestellen gestookt met alcohol, benzine of petroleum is streng verboden.
- 6.5 Het gebruik van verwarmingstoestellen voor bak-, braad of kookdoeleinden is slechts toegestaan in stands of tenten die daarvoor speciaal zijn uitgerust. Nabij deze verwarmings- of kooktoestellen moeten, bijkomend, één of meerdere geschikte en bedrijfsklare draagbare blustoestellen opgesteld worden.
- 6.6 Indien vloeibaar gemaakte petroleumgassen gebruikt worden, moeten de flessen en houders geplaatst worden op een voor de hulpdiensten gemakkelijk bereikbare, goed verluchte veilige plaats buiten de tent en buiten de eventuele andere tijdelijke constructies.
- 6.7 De verbindingen moeten gemaakt worden conform de vigerende normen inzake gasinstallaties. De conformiteit dient gestaafd door een proces-verbaal van een EDTC.

7 Brandbeveiligingsmiddelen en andere voorzorgsmaatregelen

- 7.1 De inplanting van de tent en de andere tijdelijke inrichtingen mag het gebruik van aanwezige hydranten en gasafsluiters niet verhinderen. De hydranten, gelegen nabij de toegangswegen, moeten steeds vrijgehouden worden en voor de brandweer gemakkelijk bereikbaar zijn.
- 7.2 In de tent en de andere tijdelijke inrichtingen moeten voldoende poederbluseenheden voorzien worden, nl. één poederbluseenheid per 150 m², hoogstens 200 m². Verrijdbare poederblussers van 50 kg zijn toegelaten maar voor niet meer dan de helft van het aantal vereiste eenheden. Bij bepaalde risico's kunnen bijkomende blustoestellen noodzakelijk zijn op advies van de brandweer (specifieke objectbeveiliging).
- 7.3 De snelblustoestellen moeten op goed zichtbare en gemakkelijk bereikbare plaatsen aangebracht worden (nabij de uitgangen, nabij een podium of een toeg, enz.). Deze snelblustoestellen moeten door een bevoegde firma jaarlijks nagezien en op deugdelijkheid beproefd worden.
- 7.4 In de tent of in de andere tijdelijke inrichtingen mogen geen ballonnetjes gevuld met een brandbaar en/of giftig gas aanwezig zijn.
- 7.5 Minstens één persoon wordt door de organisatie belast met de veiligheid; hij heeft een opleiding in het gebruik van kleine blusmiddelen, oefent preventief toezicht uit en grijpt onmiddellijk in, in geval van brand of andere onregelmatigheid. Indien het maximum aantal aanwezigen tussen 500 en 2.000 bedraagt, zijn er twee toezichters en bij meer dan 2.000 aanwezigen drie.
- 7.6 Bij afloop van het evenement moet een afgevaardigde die belast is met de veiligheid, een rondgang binnen en buiten de tent en de andere tijdelijke inrichtingen uitvoeren.

Brandweer zone Kempen • Stelenseweg 92 • 2440 Geel
tel. +32 (0)14 56 66 30 • fax +32 (0)14 56 66 58
tel. brandweer bij alarm of inheil 112

8 VIGERENDE WETGEVING INZAKE BRANDVOORKOMING

- 8.1 Besluit van de Vlaamse Executieve van 6 februari 1991 houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning
- 8.2 A.R.A.B., titel II, art. 52
- 8.3 CODEX over het Welzijn op het werk, titel III “Arbeidsplaatsen”, hoofdstuk I “Basiseisen”, afdeling 1 “Veiligheids- en gezondheidssignalering op het werk”¹
- 8.4 Veldwetboek van 7 oktober 1886, laatst gewijzigd bij decreet van 12 juli 2013.
Art. 89 Met geldboete van tien frank tot twintig frank en met gevangenisstraf van één dag tot vijf dagen of met een van die straffen alleen worden gestraft:
[...] 8° Zij die op het veld vuur aansteken op minder dan honderd meter van huizen, heiden, boomgaarden, hagen, graan, stro, mijten of van plaatsen waar vlas te drogen is gelegd [...]
- 8.5 Bosdecreet van 13 juni 1990, laatste gewijzigd bij decreet van 12 juli 2013.
Art. 20 Onverminderd de verbodsbepalingen opgenomen in wetten, decreten, reglementen en de ontheffingen opgenomen in het beheersplan is het zonder machtiging van het Agentschap, in de openbare bossen verboden:
[...] 5. vuur te maken behalve wanneer zulks nodig is als beheersmaatregel, als fytosanitaire maatregel bij wet verplicht of als onderdeel van een wetenschappelijk experiment; [...]
Art. 30 Onverminderd de verbodsbepalingen opgenomen in wetten, decreten, reglementen en de ontheffingen opgenomen in het beheersplan is het zonder machtiging van het Agentschap, in de bosreservaten verboden:
[...] 5. vuur te maken behalve wanneer zulks nodig is als beheersmaatregel, als fytosanitaire maatregel bij wet verplicht of als onderdeel van een wetenschappelijk experiment; [...]
Art. 99 In alle bossen en binnen een afstand van vijftientwintig meter tot de bossen is het verboden vuur te maken in de open lucht om welk motief dan ook, behoudens in uitvoering van een goedgekeurd beheersplan of behoudens een machtiging door het Agentschap en met uitzondering van wettelijk verplichte verbrandingen. De Vlaamse Regering kan desgewenst nadere voorwaarden bepalen.

¹ Koninklijk Besluit van 17 juni 1997 betreffende de veiligheids- en gezondheidssignalering op het werk

- 8.6 De Ministeriële Omzendbrieven van 14 oktober 1975, 6 maart 1978 en 9 maart 1982 inzake bluswatervoorraden en het Koninklijk Besluit van 30 januari 1975 tot vaststelling van de typekoppelingen gebruikt inzake brandvoorkoming en brandbestrijding.
- 8.7 Lokale politiereglementen of politiecodex.

10 JUNI 2016

BRANDWEER ZONE KEMPEN

DIENST RISICOBEBEERSING